



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почт. адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
Телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88
E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru
<http://szap.gosnadzor.ru>

ОКПО 33095180, ОГРН 5067847165018
ИНН/КПП 7841340833/784101001

Генеральному директору
ООО «Интеграция»
М.Н. Зубрицкому

пр. Обуховской обороны, д. 37,
Санкт-Петербург, 192019

Приложение №3

07.04.2017 № 08-1/14640

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Ваше обращение поступило в Северо-Западное управление Ростехнадзора (вх. № 02-1/29288 от 06.04.2017) из Управления государственного энергетического надзора Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору и рассмотрено. По сути обращения информирую о следующем.

1. Эксплуатация тепловых энергоустановок (в том числе индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения) должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, зарег. в Минюсте РФ 02.04.2003 за № 4358, далее – ПТЭ ТЭ).

2. В соответствии с требованиями раздела 2.4 ПТЭ ТЭ вновь построенные и реконструируемые тепловые энергоустановки подлежат процедуре допуска в эксплуатацию в соответствии с положениями «Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 212 от 07.04.2008, зарег. в Минюсте РФ 28.04.2008 за № 11597, с изменениями).

3. ПТЭ ТЭ не содержат требований о получении разрешений на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок, подвергшихся капитальному ремонту (модернизации, «доукомплектованию»).

4. Приемка в эксплуатацию после капитального ремонта тепловых энергоустановок осуществляется в соответствии с требованиями ПТЭ ТЭ с составлением соответствующих актов.

5. При эксплуатации тепловых энергоустановок должна использоваться проектная и исполнительная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями (п. 2.8.1 ПТЭ ТЭ).

6. Проектная документация на тепловые энергоустановки должна отвечать требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

7. Конечный перечень случаев применения норм и требований «Правил подключения к системам теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307, далее - Правила) при работах на тепловых энергоустановках указан в пункте 3 Правил.

Заместитель руководителя



С.С. Попов